

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

NG-5112CS0334

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	DUCI s.r.l. Via Monte Avaro, 69, I-24060 Chiuduno (BG)
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	DUCI s.r.l. Via Monte Avaro, 69, I-24060 Chiuduno (BG)
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasgeräte und -anlagen (5112)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Homogener Elastomer-Werkstoff für Gasgeräte und -anlagen
<b>Modell</b> <i>model</i>	NBR50 M472
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 17/206/5112/1 vom 13.09.2017 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 549 (01.04.1995)

**Ablaufdatum / AZ** 13.09.2022 / 17-0753-GNE  
*date of expiry / file no.*

70028-04-A-DE

10.10.2017 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
NBR50 M472	Härtebereich-Klasse: H2 Temperaturbereich: -20...+80 °C Temperaturklasse: B2	